



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Миколаєва

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17, E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 7

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“12” липня 2023 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови комісії — Луков В.Д.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про надзвичайну ситуацію, яка склалася внаслідок руйнування самопливного бетонного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Флотській та самопливного бетонного каналізаційного колектору діаметром 1000 мм по вул. Космонавтів

Доповідач: МКП “Миколаївводоканал”

На території м. Миколаєва 12.07.2023 сталося:

- руйнування трубопроводу самопливного залізобетонного каналізаційного колектору МКП «Миколаївводоканал» $d = 600$ мм по вул. Флотська довжиною 65 м;
- руйнування трубопроводу самопливного залізобетонного каналізаційного колектору МКП «Миколаївводоканал» $d = 1000$ мм по вул. Космонавтів довжиною 83 м;
- скидання неочищених стічних вод на територію міста в обсязі понад 100 куб. м за годину (загальним обсягом скиду більше 500 куб. м).

Аварійними ланками МКП “Миколаївводоканал” проведено земляні роботи щодо вскриття аварійних ділянок та видалення ґрунту. За тимчасовою схемою стоки перенаправлено до резервного колектору.

Обговоривши інформацію з даного питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Класифікувати надзвичайну ситуацію за наступними показниками:

1.1. Код національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010: 10810 “НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин”.

1.2. За класифікаційною ознакою відповідно до наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”: розділу I №69 “Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об’єкти в обсязі понад 100 куб. м за годину, загальний обсяг скиду орієнтовно перевищує 500 куб. м”

1.3. За рівнем надзвичайної ситуації відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” - об’єктового рівня реагування.

2. МКП “Миколаївводоканал”:

2.1. Забезпечити проведення на аварійних ділянках колекторів невідкладних аварійно-відновлювальних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Термін: негайно

2.2. Забезпечити на пошкоджених ділянках колекторів цілодобове водовідведення за тимчасовою схемою.

Термін: до усунення несправності колекторів

2.3. Здійснити санітарну обробку території яка забруднена стічними водами.

Термін: до 15.07.2023

Перший заступник
голови комісії

В. ЛУКОВ

Відповідальний
секретар комісії

С. БОНДАРЬ