



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЦЕВА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17, E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС ММР

“11” жовтня 2024 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови комісії — перший заступник
міського голови — Луков В.Д.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Про вжиття заходів з ліквідації наслідків ракетного обстрілу 10.10.2024.

Доповідач: Голова правління ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” - Мирошніченко Д.М.

10.10.2024, об 11:48, з тимчасово окупованої території АР Крим було здійснено ракетний обстріл (попередньо ракетою типу "Іскандер М") по вул. Каботажний узвіз, 2/1, в результаті чого відбулась пожежа механізованого складу на території ТОВ ССЗ «Нібулон», на площі 250 м.кв. О 16:20 пожежу було ліквідовано.

10.10.2024, об 12:10, в результаті повторного ракетного обстрілу (попередньо ракетою типу "Іскандер М") по вул. Каботажний узвіз, 18,, було частково зруйновано водонагрівальний цех, електрогосподарство, трубопроводи та адміністративні будівлі ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”. Постраждало 3 особи.

Внаслідок обстрілу було аварійно відключено 2 підстанції Миколаївська ТЕЦ та Вокзальна (7032 побутових та 946 юридичних абонентів). Для гасіння пожежі та ліквідації наслідків ракетного обстрілу від ГУ ДСНС було залучено 7 од. техніки, 42 чол. особового складу, від 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України - 1 од. техніки, 5 чол. особового складу для дезактивації сірчаної кислоти з акумуляторних батарей.

У житловому секторі пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків та 1 житловий корпус, вибито 127 вікон, за адресами: вул. Заводська, 1/1, 1/2, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3/2, 4, 5, 7; вул. Лоренца Юстуса (Сидорчука), 25, кв. 5. Обговоривши інформацію з даного питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”:

1.1. Провести обстеження конструктивних елементів будинків, споруд та обладнання.

1.2. Підготувати звернення до міського голови щодо виділення матеріалів з матеріального резерву та резерву гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків обстрілу.

1.3. Основні зусилля зосередити на відновленні обладнання для своєчасного початку опалювального періоду.

1.4. Роботу організувати позмінно, у цілодобовому режимі.

Термін: з 11.10.2024

2. Департаменту ЖКГ ММР:

2.1. Залучити сили та техніку комунальних підприємств для проведення робіт із закриття пошкоджених вікон плитами ОСБ та ремонту покрівель на об'єктах пошкоджених внаслідок обстрілу.

2.2. Передати наявні будівельні матеріали ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” для ліквідації наслідків обстрілу з оформленням відповідних документів.

Термін: з 11.10.2024

3. ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”:

3.1. Надати допомогу ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” в проведенні ремонтних робіт обладнання.

Термін: з 11.10.2024

4. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР:

4.1. На підставі звернення ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”, підготувати проєкт рішення виконкому Миколаївської міської ради щодо виділення матеріалів з матеріального резерву міста.

4.2. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт залучити 10 взвод ДВГРЗ ДСНС України.

Термін: з 11.10.2024

II. Про класифікацію надзвичайної ситуації

Доповідач: директор КП “Миколаївелектротранс” Сметана Ю.О.

11.10.2024 близько 07:00 водій тролейбусу №0031 під час руху по проспекту Центральному допустив зіткнення з опорою контактної мережі.

За інформацією Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало (травмовано) 15 осіб, з них 3 дітей.

Обговоривши інформацію з даного питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Класифікувати надзвичайну ситуацію за наступними показниками:

1.1. Код національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010: 10181 “НС унаслідок аварії на міському електротранспорті”.

1.2. За класифікаційною ознакою відповідно до наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”: розділу I № 4 “Загибель або травмування людей внаслідок ДТП”.

1.3. За рівнем надзвичайної ситуації відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” - об'єктового рівня реагування.

2. КП “Миколаївелектротранс”:

2.1. Провести службове розслідування щодо обставин виникнення дорожньо-транспортної пригоди.

Термін: до 15.11.2024

2.2. Посилити контроль за інструктуванням водіїв.

III. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.

Перший заступник голови комісії



Віталій ЛУКОВ

Відповідальний секретар комісії



Сергій БОНДАРЬ