



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Миколаєва

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17,
E-mail: kteb-ns@mksat.net

ПРОТОКОЛ № 10
засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“04” липня 2017 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: заступник голови комісії — Герасіменя О.А.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ЗАПРОШЕНІ: за окремим списком.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

І. Про часткове руйнування самопливного каналізаційного колектору на проспекті Богоявленський, 325/4.

Доповідач: генеральний директор МКП “Миколаївводоканал” - Дуденко Б.Л.

03 серпня 2017 року, внаслідок тривалої газової корозії, сталося руйнування залізобетонного самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм за адресою: вул. Флотська, 165.

Силами підприємства виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи на аварійній ділянці колектору, а саме:

- розриття котловану;
- влаштування тимчасової схеми водовідведення;
- введено тимчасовий режим обмеженого водопостачання в мкр. Північний

з метою зменшення обсягу міських стічних вод від КНС-22.

З метою недопущення переростання вищезазначених подій у надзвичайну ситуацію техногенного характеру за ознакою 1.77. «Аварія системи централізованого водо-, тепло-, енерго- газопостачання або водовідведення населеного пункту в умовах дуже сильної спеки» відповідно до наказу МНС України від 12.12.2012 №1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» та пом'якшення її можливих наслідків необхідно здійснити реконструкцію самопливного каналізаційного колектору, розташованого по вул. Флотська, 165 .

У зв'язку із складним фінансовим станом підприємства та з метою запобігання і ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах міста МКП “Миколаївводоканал” звернувся з проханням виділити із матеріального резерву м.Миколаєва трубу поліпропіленову гофровану d- 500 мм в кількості 36 п. м.

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА :

1. МКП “Миколаївводоканал” (Дуденко) надати міському голові пакет обґрунтовуючих документів щодо необхідності виділення із матеріального резерву м. Миколаєва труби поліпропіленової d- 500 мм в кількості 36 п. м.

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасімені) підготувати та винести на розгляд виконкому Миколаївської міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву м. Миколаєва матеріалів з розрахунку:

Отримувач	Труба ПП d-500 (п.м)
МКП “Миколаївводоканал”	36

Термін: 04.08.2017

VI. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.

Заступник голови комісії

О.А. Герасіменя

Відповідальний секретар комісії

С.П. Бондарь