



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Миколаєва

вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17, E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 14

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“14” грудня 2023 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: голова комісії, міський голова - Олександр СЕНКЕВИЧ

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Щодо ліквідації аварійних ситуацій на тепломережах ПрАТ “Миколаївської ТЕЦ”

Доповідачі: ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

Протяжність теплових мереж ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» - 50,5 км. Згідно амортизаційної вартості знос мереж становить 91%, в критичному стані 14,5 км мереж.

Ремонти проведені власними силами Товариства:

Показник	Період	2022 рік	2023 рік
Кількість усунених дефектів, од.		123	174
Заміна труб різного діаметру, м. п.		327	499
Кількість заміненої запірної арматури, шт.		16	31
Кількість замінених компенсаторів		1	2
Ремонт теплових камер		0	3

Капітальні ремонти, реконструкції, модернізації:

Показник	Період	2022 рік	2023 рік
Заміна труб різного діаметру, м. п.		0	1 460*
Витрати (власні кошти), тис. грн		0	24 057
Кошти донорів, тис. грн		0	21413

Незважаючи на вжиті заходи з підготовки мереж, на початку опалювального сезону виникло 12 аварійних поривів мереж в різних районах міста. Ліквідація аварій потребувала залучення додаткових сил, засобів та матеріалів від виконавців органів Миколаївської міської ради, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та ДСНС. Відсутність теплопостачання призвела до виникнення перенапруження в електричних мережах житлових будинків.

Зазначена надзвичайна подія попередньо класифікується:

- за класифікаційною ознакою №73 відповідно до наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” - припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря нижче 0С в опалювальний період року через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень - терміном понад 24 години;

- за кодом Національного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019-2010 - 10820 “НС унаслідок аварії в теплових мереж (системах гарячого водопостачання) холодної пори року.

Заслухавши та обговоривши інформацію з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вжити заходів щодо залучення аварійних бригад, техніки та матеріалів, що перебувають на балансі підприємства для ліквідації надзвичайних подій на тепломережах ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР залучати до проведення аварійних робіт з відкачки теплоносія 10 взвод ДВГРЗ ДСНС України.

3. Департаменту ЖКГ надати пропозиції щодо внесення змін в номенклатуру матеріального резерву по внутрішньобудниковому електричному обладнанню.

Голова комісії



О. СЕНКЕВИЧ

Відповідальний
секретар комісії



С. БОНДАРЬ