



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Миколаєва

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17, E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 2

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“12” травня 2023 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: міський голова — Олександр СЕНКЕВИЧ

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

I. Щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Доповідач: МКП “Миколаївводоканал”

08 травня 2023 року, внаслідок тривалої газової корозії, сталося руйнування залізобетонного самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Флотській, від б. №101 до б. №125.

Силами підприємства виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи на аварійній ділянці колектору, а саме:

- розриття котловану;
- влаштування тимчасової схеми водовідведення.

Обговоривши інформацію з даного питання,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. МКП “Миколаївводоканал”:

1.1. Направити до міського голови звернення та пакет відповідних документів, що підтверджують необхідність виділення матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва для запобігання виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Термін: терміново.

1.2. Забезпечити на пошкодженій ділянці колектору цілодобове водовідведення за тимчасовою схемою.

Термін: до усунення несправності колектора

1.3. Здійснити санітарну обробку території яка забруднена стічними водами.

Термін: до 18.05.2023

2. Управлінню з питань НС та ЦЗН ММР підготувати проєкт рішення МВК щодо виділення труб з матеріального резерву м. Миколаєва для запобігання виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Термін: до 13.05.2023

Голова комісії

О. СЕНКЕВИЧ

В.о. відповідального секретаря комісії

С.ЖМУР