



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій

м. Миколаєва

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17,
E-mail: kteb-ns@mksat.net

ПРОТОКОЛ № 5

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва

“18” квітня 2017 року

м. Миколаїв

ГОЛОВУВАВ: голова комісії, міський голова - Сенкевич О.Ф.

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про аварію на напірному каналізаційному колекторі Ф-1400 у районі вул. Маячній.

Доповідач: генеральний директор МКП “Миколаївводоканал” - Дуденко Б.Л.

16.00 18.04.2017 року внаслідок падіння тиску, припинено перекачування стічних вод по напірному каналізаційному колекторі Ф-1400 з головної НСК на очисні споруди. Ремонтною бригадою виявлено місця пориву у районі вул. Маячній. Глибина заглиблення колектору 2 метри.

Обговоривши дане питання

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. МКП “Миколаївводоканал (Дуденко):

1.1. З метою зменшення обсягів стічних вод обмежити водопостачання Центрального, Заводського та Інгульського районів міста.

Термін: 21.00 18.04.2017

1.2. Організувати проведення земляних робіт на місці аварії з метою визначення обсягів пошкоджень.

Термін: до 10.00 19.04.2017

1.3. Організувати проведення аварійно-відновлювальних робіт на місці аварії.
Термін: до 22.00 19.04.2017

1.4. Аварійний скид неочищених стічних вод у річку Південний Буг здійснювати на КНС № 2, 5 та “Головна”.
Термін: з 22.00 18.04.2017 до 22.00 19.04.2017

2. ДВГРАРЗ ДСНС України (Евстратенко) забезпечити освітлення місця проведення аварійно-відновлювальних робіт у темну пору доби.

II. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень залишаю за собою.

Заступник голови комісії

О.А. Герасіменя

Відповідальний секретар комісії

С.П. Бондарь